



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Республике Коми**

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства**

г. Усинск

№ 106/01

12.04.2022 г.

Должностным лицом Стахиевой Еленой Александровной, Главным государственным санитарным врачом по г. Усинску, при рассмотрении материалов плановой выездной проверки, составленных на основании Решения № 164 (14:00) от 10.03.2022 г., в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Усинска,

Юридический адрес: 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 28;

ОГРН – 1021100898873,

ИНН – 1106011639,

установлены нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

1. Не обеспечен надлежащим образом питьевой режим детей: недостаточный напор воды в питьевых фонтанчиках на 1 и 2 этажах, на 3 этаже питьевой фонтанчик в нерабочем состоянии, что является нарушением п.2.6.6 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и п.8.4.2. Санитарных правил СП СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
2. В кабинете информатики № 314 нарушены предельно допустимые нормы шума, что **не соответствует** требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: таблицы 5.35, п. 100 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
3. В учебных кабинетах №№ 219, 221, 222, 325 (начальные классы), в кабинете № 211 (кабинет биологии), в кабинете № 207 (кабинет русского языка) измеренный параметр микроклимата (температура воздуха) превышает допустимые нормы, что **не соответствует** требованиям таблицы 5.34 п.98 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
4. В учебных кабинетах №№ 109, 220, 219, 222, 325, начальные классы, в кабинетах №№ 221 (кабинет русского языка), № 211 (кабинет биологии), в кабинетах №№ 206, 207, 208 (кабинеты русского языка), измеренный параметр микроклимата- нарушены допустимые нормы, что **не соответствует** требованиям таблицы 5.34 п.98 Раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Усинска**

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**


№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить своевременную регулировку питьевых фонтанчиков на 1 и 2 этажах; ремонт питьевого фонтанчика на 3 этаже	До 19.04.2022 г.
2.	Обеспечить нормируемые параметры шума в учебном кабинете № 314	До 19.04.2022 г.
3.	Обеспечить нормируемые параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в учебных кабинетах №№ 211, 206, 207, 109, 219, 221, 222, 220, 325	До 19.04.2022 г.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, представив следующие доказательства: письменную информацию о принятых мерах по исполнению Предписания в срок до 19.04.2022 г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный государственный санитарный врач по г. Усинску



Е.А. Стахиева

Копию настоящего предписания получил \_\_\_\_\_